


Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei
Adresa de corespondență: Punct de lucru - Bucuresti, bd. Gh. Sincai nr.3, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

Sucursala Timisoara

Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11; Cod postal: RO - 300100
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J35/116/2002; CUI: 14424782; CIF: RO 14232728
Tel.: + 40 256 406195; Fax: + 40 256 406215; www.smarttm.ro

Serviciul Comercial Administrativ Arhiva



In atentie;	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Institutia:	Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA – Sucursala Timisoara
Telefon:	0256 406195
Fax:	0256 406215
Nr. pagini:	3

ANUNT de INTENTIE privind ACHIZITIA de
lucrari constructii

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" SA -Sucursala Timisoara, având ca obiect de activitate mentenanta rețelei electrice de transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea pregatirii achizitiei de : „ **Reparatie suport de beton armat centrifugat in celula 220 kV Resita din statia 220 kV Timisoara (Mosnita) jud. Timis** ”.

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu devizul anexat prezentei (2 pagini) si cu urmatoarele conditii:

- Criteriul de evaluare "pretul cel mai scazut"
- Plata se va face cu OP
- Limba de redactare: romana
- Sursa de finantare: fonduri proprii
- Valabilitate oferta: 30 zile

Ofertele vor fi transmise prin e-mail la urmatoarele adrese: candeaglorena@gmail.com ; [cecilia.tulvan@smarttm](mailto:cecilia.tulvan@smarttm.ro) , **pană la data de 25.10.2021, ora 13:00.**

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la: Serviciul Comercial Administrativ Arhiva, tel. 0256 406195.

APROBAT
Director
Marius Bejenaru

Avizat	Avizat	Intocmit
Director Economic Traian Cicolvan	Sef SCAA Cecilia Tulvan	Candea Lorena

CNTEE Transelectrica S.A. București	Cod document :	000/2021	pag. nr.
UMA-IDEETN-OPSLE	Revizia :	0 1 2 3 4	1

Obiect: 1.

REPARATII SUPORT B.A.C. SEPARATOR LINIE DIN CELULA
220KV REȘIȚA CIRCUIT 2 FAZA T (1 bucată)

Categorie de lucrări: 1.1.

REPARATII CONSTRUCȚII

Nr. crt.	Specificația tehnică / (denumire articol de deviz / descrierea lucrărilor)	UM	Cantitatea
0.	1		
1.	C10A1 (asimilat) Bucărdarea suprafețelor din beton, la suprafețele laterale ale suportului b.a.c., în vederea executării lucrărilor de reparații suprafețe din beton armat (40%).	mp	1,00
2.	IZA04A1 Pregătirea suprafețelor de beton la suprafețele laterale ale suportului b.a.c., în vederea aplicării protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sârmă și/sau mecanizat.	mp	2,50
3.	RpCJ75A1 (asimilat) Spălarea și degresarea manuală și/sau mecanizată a suprafețelor de beton cu apă, solvenți de tip „Sika Colma Cleaner (Reiniger)” cu specificația sau echivalent.	mp	2,50
4.	RpCB21A1 (asimilat) Plombe din mortar de reparație cimentos monocomponent pentru astuparea gaurilor din elementele de beton armat (dimensiuni de cea 10x10x10cm) în conformitate cu prevederile procedurii interne a CNTEE Transelectrica S.A. - cod 07.22 (Cerințe tehnice privind expertizarea, diagnosticarea și repararea elementelor de construcții de beton). Mortar de reparație monocomponent tip „Sika MonoTop 612” cu specificația sau echivalent.	buc	3,00
5.	CN11A1 (asimilat) Sistem de protecție anticorozivă a armăturilor din oțel beton (pasivare) cu material de protecție în conformitate cu prevederile procedurii interne a CNTEE Transelectrica S.A. - cod 07.22 (Cerințe tehnice privind expertizarea, diagnosticarea și repararea elementelor de construcții de beton). Sistem de protecție (pasivare) a armăturilor compus din mortar monocomponent cimentos în tip „Sika Monotop 610” cu specificația sau echivalent” (40%).	mp	1,00
6.	CF13A1 (asimilat) Reparația fisurilor cu deschidere mică, cu sistem de reparație pe bază de mortar de reparație cimentos monocomponent, în grosime de maximum 10mm, în conformitate cu prevederile procedurii interne a CNTEE Transelectrica S.A. - cod 07.22 (Cerințe tehnice privind expertizarea, diagnosticarea și repararea elementelor de construcții de beton). Sistem de reparație compus din mortar monocomponent cimentos în tip „Sika MonoTop 612” cu specificația sau echivalent” (40%).	mp	1,00

CNTEE Transelectrica S.A. Bucuresti	Cod document	000/2021	pag nr.
UMA-DTRETN-DPSLE	Revizia	0 1 2 3 4	2

Nr. crt.	Specificația tehnică / (denumire articol) de deviz / descrierea lucrărilor	UM	Canitatea
0	1	2	3
7	RpGB18C2 (asimilat) Repararea/consolidarea elementelor din beton (suport b.a.c.), cu benză din țesătură de fibre de carbon, într-un strat, cu lățimea de 60cm de tip „Sika Wrap 230C” cu specificația „sau echivalent” lipite cu adeziv epoxidic de tip „Sikadur 330” cu specificația „sau echivalent” și curățate înainte de lipire cu solvent de tip „Sika Colma Cleaner (Reiniger)” cu specificația „sau echivalent”	mp	2,50
8	IzA01A1 (asimilat) Stropire manuală/mecanizată, în exces cu nisip sort 0-7mm, în proaspăt, pe întreaga suprafață laterală consolidată cu țesătură din fibre de carbon, cu un consum specific de cca.3,00kg/mp.	mp	2,50
9	RpCJ36A1 (asimilat) Procurare și aplicare masă de șpacu, pe întreaga suprafață din beton a suprafețelor laterale ale stâlpilor b.a.c., masă de șpacu care face parte din sistemul de reparație pe bază de mortar de reparație cimentos monocomponent, în grosime de maximum 3mm, după pulverizarea în exces pe sistemul de consolidare, în proaspăt, cu nisip 0-7mm, în conformitate cu prevederile procedurii interne a CNTEE Transelectrica S.A. - cod 07/22 (Cerințe tehnice privind expertizarea, diagnosticarea și repararea elementelor de construcții de beton). Sistem de reparație compus din mortar monocomponent cimentos fin tip „Sika MonoTop 620” cu specificația „sau echivalent”.	mp	2,50
10	CF16A1 (asimilat) Sistem de protecție a suprafețelor din beton prin aplicare unei acoperiri protectoare compusă din amorsă și strat de protecție aplicat în două straturi, cu aplicare manuală, la suprafețele laterale ale stâlpilor b.a.c., în conformitate cu prevederile procedurii interne a CNTEE Transelectrica S.A. - cod 07/22 (Cerințe tehnice privind expertizarea, diagnosticarea și repararea elementelor de construcții de beton). Sistemul compus dintr-un strat de amorsare pe bază de apă tip „Sikagard 552W Aquaprimer” și două straturi de acoperire protectoare acrilică elastică monocomponentă tip „Sikagard 550W Elastic” cu specificația „sau echivalent”.	mp	2,50

Notă:

1. Execuția lucrărilor de reparație/consolidare se va face cu un sistem complet de reparație/consolidare al unui singur furnizor. Se vor anexa toate fișele tehnice traduse în limba română ale materialelor care fac parte din sistemul de reparație.

2. La execuția lucrărilor se va solicita și va participa în mod obligatoriu (cu titlu gratuit) reprezentantul tehnic al furnizorului de materiale de reparație și de consolidare ale sistemului complet de reparație/consolidare.

Intocmit,
ing. Ioan PUIULET