

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondenta: Punct de lucru - Bucuresti, bd. Gh. Sincai nr.3, sector 4, Cod Postal: RO-040311,


Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

Sucursala Timisoara

Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11; Cod postal: RO - 300100

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J35/116/2002; CUI: 14424782; CIF: RO 14232728

Tel.: + 40 256 406195; Fax: + 40 256 406215; www.smarttm.ro



Serviciul Comercial Administrativ Arhiva

In atentie;	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Institutia:	Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retei Electrice de Transport "Smart"- SA – Sucursala Timisoara
Telefon:	0256 406195
Fax:	0256 406215
Nr. pagini:	4

ANUNT de INTENTIE privind ACHIZITIA de
Truse si aparate de masura, verificare si control necesare efectuarii lucrarilor in instalatii electrice IT

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retei Electrice de Transport "Smart" SA -Sucursala Timisoara, având ca obiect de activitate mentenanta retelei electrice de transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea pregatirii achizitiei de : „ **Aparat pentru masurarea tensiunilor in ancore stalpi metalici - 2 buc; Tester verificare prize de pamant – 2 buc; Trusa pentru verificare intreruptoare IT - 1 buc**”, destinate efectuarii lucrarilor de revizii tehnice, reparatii aparataj si interventii accidentale un instalatiile electrice de 400 / 220 / 110 kV apartinand UTT Timisoara .

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu principalele caracteristici tehnice si de calitate mentionate in Notele de Fundamentare atasate pentru cele 3 tipuri de produse solicitate si cu urmatoarele conditii:

- Criteriul de evaluare "pretul cel mai scazut" ofertat de furnizor acreditat TRANSELECTRICA in conditiile indeplinirii criteriilor tehnice si de calitate necesare
- Plata se va face cu OP la termen negociat dupa primirea facturilor la sediul societatii
- Limba de redactare: romana
- Sursa de finantare: fonduri proprii
- Valabilitate oferta: minim 60 zile

Ofertele vor fi transmise prin e-mail la urmatoarele adrese: adrian.brinda@smart-tm.ro; tiberiu.popa@smart-tm.ro; cecilia.tulvan@smart-tm.ro până la data de 31.10.2023, ora 10:00.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la: Serviciul Comercial Administrativ Arhiva, tel. 0256 406195.

APROBAT
Director
Cristian Popovici

Avizat Director Economic Traian Cicolvan	Avizat Sef SCAA Cecilia Tulvan	Intocmit Cecilia Tulvan



Tel.: + 40 256 435853;

Fax: + 40 256 406215;

www.smarttm.ro

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru achiziția de
Tester verificare prize de pamant

1.Denumirea achiziției :

Tester verificare prize de pamant (stalpi LEA, prize individuale, rezistivitate sol)

Tester verificare prize de pamant 2 buc


2.3. Principalele caracteristici tehnice si de calitate

- Auto-diagnostic la inceperea fiecarei masuratori, astfel incat orice defect care poate afecta masuratoarea (conexiuni proaste sau prezenta semnalelor perturbatoare) sunt indicate
- Game de masurare extensive: 0.001 Ω pana la 100 k Ω
- Ajustarea frecventei de masurare intre 41 Hz si 512 Hz (masuratori 3P si 4P)
- Functii avansate de calculare:
- Pentru masuratori de rezistenta de cuplare , calcularea coeficientul de cuplare automat.
- Pentru masuratori de rezistivitate a solului, programare distante folosite pentru masurare si calcularea automata rezistentei folosind metodele Wenner sau Schlumberger.

Vizat,

Director
Cristian Popovici

Director
Mentenanță
Dorin Mocan



NOTA DE FUNDAMENTARE

pentru achiziția de aparat pt. masurat tensiuni în ancore

1.Denumirea achiziției :

Aparat pt. masurat tensiuni în ancore

2.2 Propunere de utilaj pentru achiziție

Aparat pt. masurat tensiuni în ancore - 2 buc

2.3. Principalele caracteristici tehnice si de calitate

- Construcție specială care să permită utilizarea în condiții de prezență inducție > 100V;
- Capacitate : 10000 lb/ 45 kN/ 4500 kg
- Alimentare cu acumulatori și încărcare acumulatori la 230Vca;
- Autonomie minimă de funcționare fără reîncărcare 3h – funcționare continuă;
- Afișaj digital cu minim 4 digiți
- Cronometru digital inclus.

Vizat,

**Director
Cristian Popovici**

**Director
Mentenanța
Dorin Mocan**



NOTA DE FUNDAMENTARE

pentru achiziția de
Trusa pentru verificare întrerupători

1. Denumirea achiziției :

Trusa pentru verificare întrerupători (timp de acționare , rezistențe statice, rezistențe dinamice, evaluare sincronizare contacte între poli)

Trusa pentru verificare întrerupători - 1 buc

2.3. Principalele caracteristici tehnice și de calitate

- Măsurare simultană a timpilor de acționare de până la 12 contacte principale (4 contacte /fază) pe fază),
- 6 contacte auxiliare
- Evaluarea sincronizării între poli întrerupătorului
- Măsurarea simultană a curenților, tensiunilor și rezistenței bobinei pentru 6 bobine
- Măsurarea vitezelor de acționare
- Măsurarea rezistenței statice
- Măsurare rezistenței dinamice
- Testarea tensiunii minime de funcționare
- Măsurarea timpului, a curentului și a tensiunii motorului de armare (atât sursa de alimentare DC, cât și AC)

Vizat,

Director
Cristian Popovici

Director
Mentenanță
Dorin Moșea

