



Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei

Adresa de corespondenta: Punct de lucru - Bucuresti, bd. Gh. Sincai nr.3, sector 4, Cod Postal: RO-040311,


Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

Sucursala Timisoara

Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11; Cod postal: RO - 300100

Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J35/116/2002; CUI: 14424782; CIF: RO-14232728

Tel.: + 40 256 406195; Fax: + 40 256 406215; www.smarttm.ro



Serviciul Comercial Administrativ Arhiva

In atentie;	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Institutia:	Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retei Electrice de Transport "Smart"- SA – Sucursala Timisoara
Telefon:	0256 406195
Fax:	0256 406215
Nr. .pagini:	3

ANUNT de INTENTIE privind ACHIZITIA de
Trusa de masurat Descarcatori sub tensiune in cadrul
Planului National de Redresare si Rezilienta

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retei Electrice de Transport "Smart" SA -Sucursala Timisoara, având ca obiect de activitate mentenanta retelei electrice de transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea pregatirii achizitiei de : „ **Trusa de masurat Descarcatori sub tensiune**”, in cadrul proiectului finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta .

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret **nominative/ neangajante** in conformitate Specificatiile Tehnice atasate prezentului Anunt si cu urmatoarele conditii:

- Anuntul are scopul efectuării unui studiu de piata
- Specificatiile din Anexa sunt preliminare si se accepta oferte de aparate cu caracteristici cuprinse in cadrul intervalului, acolo unde sunt date plaje de valori
- Se accepta si variante alternative superioare
- Limba de redactare: romana
- Sursa de finantare: fonduri europene
- Valabilitate oferta: minim 90 zile

Ofertele vor fi transmise prin e-mail la urmatoarele adrese: cecilia.tulvan@smart-tm.ro ; tiberiu.popa@smart-sa.ro până la data de 16.02.2024, ora 10:00.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la: Serviciul Comercial Administrativ Arhiva, tel. 0256 406195.

APROBAT

Director

Dorin Mocan



Avizat	Avizat	Intocmit
Director Economic Traian Ciclovan	Sef SCAA Cecilia Tulvan	Cecilia Tulvan



Tel.: + 40 256 435853;

Fax: + 40 256 406215;

www.smarttm.ro

Anexa 1

Date tehnice
Trusă de măsurat descărcători sub tensiune

Nr. crt.	Trusă de masurat descarcatori sub tensiune	Cerințe		Date tehnice garantate de furnizor	Observații
1	Date generale				
1.1	Trusă de măsurat descărcători sub tensiune - echipament	Da/nu	Da		
1.2	Componenta curent [mA]	Da/nu	Da		
2	Condiții tehnice		Da		
	Aparatul trebuie să măsoare următorii parametri				
2.1	Valoare efectivă - Ie	Da/nu	Da		
2.2	Valoare efectivă corectată - Iec	Da/nu	Da		
2.3	Valoare de vârf - Iv	Da/nu	Da		
2.4	Valoare de varf corectată - Ivc	Da/nu	Da		
2.5	Valoare armonică 3 - I3	Da/nu	Da		
2.6	Valoare armonica 3 corectata - I3c	Da/nu	Da		
2.7	Valoare efectivă curent total – It	Da/nu	Da		
2.8	Valoare componenta rezistivă - Ir	Da/nu	Da		
2.9	Valoare componenta rezistivă corectată - Irc	Da/nu	Da		
2.7	Ecran LCD color minim 4.3"	Da/nu	Da		
2.8	Temperatura de operare: -10°C... +50°C	Da/nu	Da		
2.9	Temperatura de depozitare: -20°C... +70°C	Da/nu	Da		
2.10	Alimentare 12-18 VDC sau 115-230 VAC 50-60Hz	Da/nu	Da		
2.11	Capacitate de funcționare: minim 8 ore	Da/nu	Da		
2.12	Timp încărcare: max 1.5 ore	Da/nu	Da		

Nr. crt.	Trusă de masurat descarcatori sub tensiune	Cerințe		Date tehnice garantate de furnizor	Observații
2.,13	Curentul rezistiv 0 – 9000 μ A	Da/nu	Da		
2.14	Acuratete: $\pm 5\%$	Da/nu	Da		
2.15	Sonda portabilă: 0-5 Vac	Da/nu	Da		
2.16	Curentul total de scurgere al descărcătoarelor 200 – 16000 μ A (descărcătoare cu oxid de metal)	Da/nu	Da		
3	Accesorii obligatorii				
3.1	Carcasă de transport	Da/nu	Da		
3.2	Cablu alimentare,	Da/nu	Da		
3.3	Test report	Da/nu	Da		
3.4	Manual de utilizare programare română și/sau engleză	Da/nu	Da		
3.5	Limba de afișare/ operare/ programare română și/sau engleză	Da/nu	Da		
4.	Alte cerinte				
4.1	Etalonare (calibrare)/verificare metrologică /realizată de către producător acreditat	Da/nu	Da		
5.	Garanții – asistență tehnică				
5.1	Termen de garanție minim 24 luni	Da/nu	Da		
5.3	Asigurarea serviciilor de garanție de un executant autorizat de furnizor cu rețea de service în România	Da/nu	da		

SUCURSALA TIMIȘOARA

DIRECTOR SUCURSALĂ
DORIN-IOAN MOCAN

DIRECTOR MENTENANȚĂ
ADRIAN- AVRAM BARBU

ÎNTOCMIT
SERVICIU TEHNIC
TIBERIU-DUMITRU POPA