


Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

Bucuresti, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 38.528.600 lei
Adresa de corespondenta: Punct de lucru - Bucuresti, bd. Gh. Sincai nr.3, sector 4, Cod Postal: RO-040311,
Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; www.smart-sa.ro

Sucursala Timisoara

Timisoara, P-ta Romanilor, nr. 11; Cod postal: RO - 300100
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J35/116/2002; CUI: 14424782; CIF: RO 14232728
Tel.: + 40 256 406195; Fax: + 40 256 406215; www.smarttm.ro

Serviciul Comercial Administrativ Arhiva



In atentie:	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Institutia:	Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart"- SA – Sucursala Timisoara
Telefon:	0256 406195
Fax:	0256 406215
Nr. pagini:	4

**ANUNT de INTENTIE privind ACHIZITIA de
lucrari de constructii**

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "Smart" SA - Sucursala Timisoara, având ca obiect de activitate mentenanta rețelei electrice de transport, organizeaza consultarea pietei, in vederea pregatirii achizitiei de lucrare

: „ **Reparatii stalp suport din beton armat centrifugat - 17 buc in statia 220 kV Timisoara** ”.

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu devizul si detaliile tehnice anexate prezentei (3 pagini) si cu urmatoarele conditii:

- Criteriul de evaluare "pretul cel mai scazut"
- Plata se va face cu OP la termen negociat la acceptarea ofertei
- Limba de redactare: romana
- Sursa de finantare: fonduri proprii
- Valabilitate oferta: 180 zile

Ofertele vor fi transmise prin e-mail la urmatoarele adrese: adriana.pricajan@smart-tm.ro; cecilia.tulvan@smart-tm.ro , **pană la data de 29.11.2022, ora 10:00.**

Pentru informatii suplimentare, vă puteți adresa la: Serviciul Productie si/sau Serviciul Comercial Administrativ Arhiva, tel. 0256 406195.



Avizat Director Economic Traian Cicolvan	Avizat Sef SCAA Cecilia Tulvan	Intocmit Cecilia Tulvan
---	---	--



Tel.: + 40 256 435853;

Fax: + 40 256 406215;

www.smarttm.ro

Nr. crt.	Specificația tehnică / (denumire articol de deviz / descrierea lucrărilor)	UM	Cantitate
1	CI10A1 (asimilat) Buciardarea suprafețelor din beton, la suprafața laterală ale stâlpului b.a.c., la înălțimea de 16,0-18,00m, în vederea executării lucrărilor de reparații suprafețe din beton armat (40%). total=.....mpx0,40=.....mp	mp	66,4
2	IzA04A1 Pregătirea suprafețelor de beton la suprafața laterale ale stâlpului b.a.c., la înălțimea de 16,0-18,00m, în vederea aplicării protecției anticorozive, prin curățire cu peria de sârmă și/sau mecanizat.	mp	166
3	RpCJ75A1 (asimilat) Spălarea și degresarea manuală și/sau mecanizată a suprafeței de beton, la înălțimea de 16,0-18,00m, cu apă și solvent de tip „Sika Colma Cleaner (Reiniger)” cu specificația „sau echivalent”.	mp	166
3	YA01 Procurare solvent pentru degresarea suprafețelor din beton armat, de pe care a fost îndepărtat betonul superficial, solvent de tip „Sika Colma Cleaner (Reiniger)” cu specificația „sau echivalent”.	(mp)	166
4	RpCB21A1 (asimilat - fără material) Plombe din mortar de reparație cimentos monocomponent pentru astuparea găurilor din elementele de beton armat (dimensiuni de maxim 10x10x10cm), în conformitate cu prevederile procedurii interne a CNTEE Transelectrica S.A. – cod 07.22 (Cerințe tehnice privind expertizarea, diagnosticarea și repararea elementelor de construcții de beton). Mortar de reparație monocomponent tip „Sika MonoTop 612” cu specificația „sau echivalent”.	buc	25
4	YA01 Procurare mortar de reparație monocomponent tip „Sika MonoTop 612”. 1,00 buc x 0,10 x 0,10 x 0,10 = 0,001 mc x 2000,00 kg/mc = 2,00 kg	(kg)	50
5	CN11A1 (asimilat - fără material) Sistem de protecție anticorozivă a armăturilor din oțel beton (pasivare) cu material de protecție, în conformitate cu prevederile procedurii interne a CNTEE Transelectrica S.A. – cod 07.22 (Cerințe tehnice privind expertizarea, diagnosticarea și repararea elementelor de construcții de beton). Sistem de protecție (pasivare a armăturilor) compus din mortar monocomponent cimentos fin tip „Sika Monotop 910” cu specificația „sau echivalent” (20%). total=.....mpx0,20=.....mp	mp	33,2
	YA01		

5	Procurare sistem de protecție (pasivare a armăturilor) compus din mortar monocomponent cimentos fin tip „Sika MonoTop 910” cu specificația „sau echivalent”. 2,00kg/mp	(mp)	33,2
6	CF13A1 (asimilat – fără material) Reparația fisurilor cu deschidere mică, cu sistem de reparație pe bază de mortar de reparație cimentos monocomponent, în grosime de maximum 10mm, în conformitate cu prevederile procedurii interne a CNTEE Transelectrica S.A. – cod 07.22 (Cerințe tehnice privind expertizarea, diagnosticarea și repararea elementelor de construcții de beton). Sistem de reparație compus din mortar monocomponent cimentos fin tip „Sika MonoTop 612” cu specificația „sau echivalent” (20%). total=.....mpx0,20=.....mp	mp	33,2
6	YA01 Procurare sistem de reparație compus din mortar monocomponent cimentos fin tip „Sika MonoTop 612” cu specificația „sau echivalent”. total=.....mpx2,00kg/mp/mm ³ x10	(mp)	33,2
7	RpCB18C1 (asimilat – fără material) Repararea/consolidarea elementelor din beton (stâlpi b.a.c.), cu benzi din țesătură de fibre de carbon, într-un strat, cu lățimea de 60cm de tip „Sika Wrap 230C” cu specificația „sau echivalent” lipite cu adeziv epoxidic de tip „Sikadur 330” cu specificația „sau echivalent” și curățate înainte de lipire cu solvent de tip „Sika Colma Cleaner (Reiniger)” cu specificația „sau echivalent”.	mp	166
7	YA01 Procurare sistem de reparație complet pentru repararea/consolidarea elementelor din beton (stâlpi b.a.c.), cu benzi din țesătură de fibre de carbon cu lățimea de 60cm, într-un strat, de tip „Sika Wrap 230C” cu specificația „sau echivalent” lipite cu adeziv epoxidic de tip „Sikadur 330” cu specificația „sau echivalent” și curățate înainte de lipire cu solvent de tip „Sika Colma Cleaner (Reiniger)” cu specificația „sau echivalent”. țesătură fibre carbon=.....mpx1,20=.....mp adeziv epoxidic=.....x1,30kg/mp=.....kg solvent=.....mpx0,10litri/mp=.....litri	(mp)	166
8	IzA01A1 (asimilat) Stropire manuală/mecanizată, în exces cu nisip sort 0-7mm, în proaspăt, pe întreaga suprafață laterală consolidată cu țesătură din fibre de carbon, cu un consum specific de cca.3,00kg/mp.	mp	166
	RpCJ36A1 (asimilat – fără material)		

9	Procurare și aplicare masă de șpacu, pe întreaga suprafață din beton a suprafețelor laterale ale stâlpilor b.a.c., masă de șpacu care face parte din sistemul de reparație pe bază de mortar de reparație cimentos monocomponent, în grosime de maximum 3mm, după pulverizarea în exces pe sistemul de consolidare, în proaspăt, cu nisip 0-7mm, în conformitate cu prevederile procedurii interne a CNTEE Transelectrica S.A. – cod 07.22 (Cerințe tehnice privind expertizarea, diagnosticarea și repararea elementelor de construcții de beton). Sistem de reparație compus din mortar monocomponent cimentos fin tip „Sika MonoTop 620” cu specificația „sau echivalent”.	mp	166
9	YA01 Procurare sistem de reparație compus din mortar monocomponent cimentos fin tip „Sika MonoTop 620” cu specificația „sau echivalent”. total=.....mpx2,00kg/mp/mm³=.....	(mp)	166
0	CF16A1 (asimilat – fără material) Sistem de protecție a suprafețelor din beton prin aplicare unei acoperiri protectoare compusă din amorsă și strat de protecție aplicat în două straturi, cu aplicare manuală, la suprafețele laterale ale stâlpilor b.a.c., în conformitate cu prevederile procedurii interne a CNTEE Transelectrica S.A. – cod 07.22 (Cerințe tehnice privind expertizarea, diagnosticarea și repararea elementelor de construcții de beton). Sistemul compus dintr-un strat de amorsare pe bază de apă tip „Sikagard 552W Aquaprimer” și două straturi de acoperire protectoare acrilică elastică monocomponentă tip „Sikagard 550W Elastic” cu specificația „sau echivalent”.	mp	166
10	YA01 Procurare sistem de protecție a suprafețelor din beton prin aplicare unei acoperiri protectoare compusă din amorsă și strat de protecție aplicat în două straturi, cu aplicare manuală, la suprafețele laterale ale stâlpilor b.a.c., în conformitate cu prevederile procedurii interne a CNTEE Transelectrica S.A. – cod 07.22 (Cerințe tehnice privind expertizarea, diagnosticarea și repararea elementelor de construcții de beton). Sistemul compus dintr-un strat de amorsare pe bază de apă tip „Sikagard 552W Aquaprimer” și două straturi de acoperire protectoare acrilică elastică monocomponentă tip „Sikagard 550W Elastic” cu specificația „sau echivalent”. amorsă=0,15kg/mpx.....mp=.....kg dispersie acrilică monocomponentă=0,25kg/mpx2x.....mp=.....kg	(mp)	